

Säiliön koko _____

Hankintavuosi _____

FARMEX farmarisäiliön huolto-ohjelma on tarkoitettu FARMEX polttoöljysäiliöille ja FARMEX peruskunnostetuille säiliöille. Säännöllisesti tehdyllä FARMEX huolto-ohjelmalla ylläpidät säiliösi turvallisuutta ja luotettavuutta.

Säiliön kuntoa tulee säännöllisesti tarkkailla säiliön omistajan toimesta ja huolehtia, ettei mahdollista vuotoa maaperään pääse syntymään. FARMEX farmarisäiliön huolto-ohjelma käsittää säiliön säännöllisen ulkopuolisen tarkkailun sekä sisäpuolen tarkastuksen.

FARMEX farmarisäiliön huolto-ohjelmaan kuuluu:

- Säännöllinen ulkopuolinen tarkkailu
- Huolto-toimenpiteet

Säännöllinen ulkopuolinen tarkkailu

Pohjapropu	Tarkista pohjapropun tiivisteiden pitävyyttä.
Hitsaussaumamat	Tarkista hitsaussaumojen kunto. Ajan mukaan voi hitsaussaumoissa esiintyä hikoilua. Silloin säiliö tulee viipymättä toimittaa peruskunnostettavaksi.
Tarkastusluukku	Tiivisteiden tiiviyden tarkastus.
Varusteet	Ulkoisen tarkastus.
Säiliön ympäristö	Mikäli havaitset öljyn hajua esimerkiksi maaperässä, valuma-altaassa tai betonilaatassa, on kyseessä mahdollisesti öljyvuoto. Tutki viipymättä syy hajuun tai vuotoon. Mikäli säiliössä on vaurioita, tulee säiliö toimittaa kunnostukseen.

Huolto-toimenpiteet

Kondenssiveden poisto	Kondenssiveden poisto säiliöstä pohjapropun kautta tai täyttöaukosta pumpulla imemällä.
Valuma-allas	Suorita valuma-altaan tarkastus kun säiliö on tyhjä. Avaa valuma-altaan siivekkeiden pultit ja nosta säiliö ylös altaasta. Tarkista, ettei valuma-altaassa ole öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Puhdistus	Puhdista säiliön pohjalle kertynyt moska. Tarkasta tarkastusluukun kautta säiliön sisäpuolinen kunto. Mikäli pohjassa on havaittavissa syöpymää tai epäilet muita vaurioita, säiliö tulee toimittaa kunnostukseen.

Ulkopuolisen tahon suorittama tarkastus

Farmarisäiliöiden osalta ei ole yleistä yhtenäistä määräaika milloin säiliöt tulee ulkopuolisen tahon toimesta tarkastaa. Tarkastusmenettelyt koskevat kuitenkin aina kuljetussäiliöitä sekä maanalaisia öljysäiliöitä. Kuntakohtaisesti vaatimuksissa voi olla eroavaisuuksia. Tarkemmat tiedot tulee kysyä paikallisilta palo- ja ympäristöviranomaisilta, lisätietoja saa myös vakuutusyhtiöiltä. Kiinteistönomistaja on vastuussa polttoöljyn varastoinnista. Tätä huolto-ohjelmaa ei voi suoraan soveltaa muiden valmistajien säiliöihin. Kaikkien käytössä olevien farmarisäiliöiden ympäristöä sekä hitsaussaumoja mahdollista hikoilua kannattaa kuitenkin tarkkailla tämän ohjelman mukaan säännöllisesti.

Säiliön koko _____

Hankintavuosi _____

Säiliön ulkopuolinen tarkkailu (25 kpl)

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Säiliön sisäpuolen vuosittainen tarkastus ja puhdistus (n. 2 vuoden välein tarkastusluukun kautta)

Tarkastus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus ja puhdistus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus ja puhdistus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus ja puhdistus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus ja puhdistus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____

Tarkastus ja puhdistus pvm _____ tekijä _____

havainnot _____